

监理通知单

工程名称：宁夏贺兰县通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目

编号：014

致：旭东电力集团有限公司

事由：管桩整改事宜

内容：

你单位承建的【贺兰通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目】工程。业主方和监理方在现场巡视中发现，你方已施工的预应力管桩有大部分出现裂痕和分管桩爆头，要求你方及时整改，整改前不得进入下道工序。


后附图片

抄送宁夏通威现代渔业科技有限公司

项目监理部（章）

总 / 专业监理工程师：[签名]

日期：2018.8.21



本表一式 3 份，由监理单位填写，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

