

监理通知单

工程名称：宁夏贺兰县通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目

编号：015

致：旭东电力集团有限公司

事由：工程质量事宜

内容：

你单位承建的【贺兰通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目】工程。业主方和监理方在现场巡视中发现，你方已施工的支架和组件上有污渍、泥土和部分镀锌层缺陷，多次口头要求你方整改，至今未彻底整改，现要求你方及时整改，否则我方对工程不予验收。

抄送宁夏通威现代渔业科技有限公司

项目监理部

总 / 专业监理工程师

日期



本表一式 3 份，由监理单位填写，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建