

监理通知单

工程名称：宁夏贺兰县通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目

编号：016

致：旭东电力集团有限公司

事由：工程质量事宜

内容：

你单位承建的【贺兰通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目】工程。业主方和监理方在现场巡视中发现，你方预应力管桩施工后部分管桩出现不同程度的横向裂痕，有质量隐患，要求你方出具专项施工整改方案，整改完毕后并做第三方检测。

抄送宁夏通威现代渔业科技有限公司

项目监理部（章）

总 / 专业监理工程师：[Signature]

日期：2018.8.31

本表一式 3 份，由监理单位填写，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建