

监理通知单

工程名称：宁夏贺兰县通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目

编号：017

致：旭东电力集团有限公司

事由：电缆井整改事宜

内容：

你单位承建的【贺兰通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目】工程。业主方和监理方在例行巡视中发现，外线电缆井（中转塔 11 号、13 号）内有积水，存在安全隐患，要求你方尽快出具专项整改方案，并于二期并网前整改完毕。

后附图片

抄送宁夏通威现代渔业科技有限公司

项目监理部（章）

总 / 专业监理工程师：王... ..

日期：2020.8.9

本表一式 3 份，由监理单位填写，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。





由 扫描全能王 扫描创建