

监理通知单

工程名称：宁夏贺兰县通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目

编号：018

致：旭东电力集团有限公司

事由：组串间接地沟整改事宜

内容：

你单位承建的【贺兰通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目】工程。业主方和监理方在现场巡视中发现，光伏区部分组串间接地沟开挖深度不能满足施工需要，存在安全隐患，要求你方尽快整改，整改前不得进入下道工序。附图片回复。



抄送宁夏通威现代渔业科技有限公司

项目监理部（章）

总 / 专业监理工程师：[Signature]

日期：2018.9.24

本表一式 3 份，由监理单位填写，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建