

监理通知单

工程名称：宁夏贺兰县通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目

编号：019

致：旭东电力集团有限公司

事由：工程质量事宜

内容：

你单位承建的【贺兰通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目】工程。业主方和监理方在现场巡视过程中，发现你方已施工完成的支架、组件（特别是 13#）存在以下问题：

- 1、部分支架斜梁倾斜严重
- 2、部分檩条缺螺丝没上
- 3、部分檩托螺丝没有紧固
- 4、已安装的组件上下板错台
- 5、板间缝宽窄不均匀，组件表面纸片未清理
- 6、整排出现波浪形

以上问题要求你方在并网前整改结束，逾期将对你方进行经济考核。

抄送宁夏通威现代渔业科技有限公司

项目监理部（章）

总 / 专业监理工程师： 刘永红

日期： 2018.9.29

本表一式 3 份，由监理单位填写，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建



