

监理通知单

工程名称：宁夏贺兰县通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目

编号：020

致：旭东电力集团有限公司

事由：工程质量事宜

内容：

你单位承建的【贺兰通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目】工程。业主方和监理方在现场巡视过程中，发现你方已施工完成的（11#）桥架抱箍不规范，要求你方并网前必须整改完毕。

后附图片

抄送宁夏通威现代渔业科技有限公司

项目监理部（章）

总 / 专业监理工程师： 刘永华

日期： 2018.9.30

本表一式 3 份，由监理单位填写，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

