

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称：大城县 15MW 光伏发电项目

编号：DCGF/CZZH-AQ-004

致：中国葛洲坝集团电力有限责任公司大城县 15MW 光伏发电项目部

事由：现场安全隐患事宜

内容：1、关于综合楼室内自爆一事，致使该室前后门窗严重受损。希望施工单位分析事故原因，详细陈述至监理部、葛电公司。鉴于此类事故发生的偶然性，望贵公司对施工单位现场的设备用电，工人宿舍区域的私拉乱接、取暖等作全面检查，确保安全为主。尽快恢复已破损门窗及外墙。加强用电安全教育，对自然条件不允许施工的部分，不许强行施工作业。严格按冬季施工专项方案执行。

2、现场拆开的组件未加以适当的防护，导致部分组件背板积水、结冰，针对此类事件需施工单位立即整改。

对上述问题望施工单位加以重视，限两日内回复。

附件（现场照片）

项目监理机构（章）

总监理工程师/专业监理工程师：

日期：



本表一式肆份，由监理项目部填写，业主项目部贰份、施工项目部一份，监理项目部存一份。

编号 DCGF/CZZH-AQ-004 监理通知单附件

