

监理工程师通知单

工程名称： 陕西合阳桂花清洁能源有限公司合阳 150Mwp 光伏发电及农业综合开发项目三期

50Mwp 工程

编号：HX-005

致： 陕西宏兴建设工程有限公司

主题： 关于 135#方阵箱逆变基础垫层浇筑未捣振事宜

内容： 2017 年 5 月 26 日下午经监理现场检查，发现现场浇筑的二道垫层混凝土未捣振，现场未看到捣振机械，此种施工严重影响工程质量，予以 2000 元罚款，给予警示，以后杜绝以上问题发生，并按照图纸设计技术规范进行操作施工。

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



填报说明：本表格一式 3 份，由项目监理填写，建设单位、监理单位、承包单位各 1 份



由 扫描全能王 扫描创建