

监理通知回复单

工程名称：陕西合阳桂花清洁能源有限公司合阳 150Mwp 光伏发电及农业综合开发项目三期 50Mwp（蓄光互补）工程
编号：HF--002

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）

我方接到编号为 HX--002 的监理通知后，已按要求完成关于三期 132#方阵支模施工问题相关工作，现报上，请予以复查。

详细内容：1、我方已按要求进行标高，确保灌注桩高于 120CM。
2、支模已要求必须放线，支模按照要求在同一条线上。
3、我方已将闭合不上的模具挑出不使用，将支模缝隙大的进行拆除返工。
4、已规定施工人员进入施工区域必须佩带安全帽，不带安全帽罚款 50 一次。
请审查。

施工项目经理部（章）：

项目经理（签字）：



项目监理机构签收人姓名及时间

张昭武

2017.3.26

施工项目经理部签收人姓名及时间

张立敬 2017.3.26

监理复查意见：

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师（签字）：



本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、施工单位各一份。

