

监理通知回复单

工程名称：陕西合阳桂花清洁能源有限公司合阳 150Mwp 光伏发电及农业综合开发项目三期 50Mwp（蓄光互补）工程
编号：HF--005

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）
我方接到编号为 HX--005 的监理通知后，已按要求完成关于 135#方阵箱逆变基础垫层浇筑未捣振事宜相关工作，现报上，请予以复查。

详细内容：我方因下午机械损坏未能及时维修，基础垫层未进行捣振，已经将基础垫层拆除，明天进行重新浇筑。我方愿意接受 2000 元罚款，并保证不会有此类事情发生。请审查。

施工项目经理部（章）：
项目经理（签字）：
2017 年 5 月 27 日

项目监理机构签收人姓名及时间	张明 2017.5.27	施工项目经理部签收人姓名及时间	张全敬 2017.5.27
----------------	--------------	-----------------	---------------

监理复查意见：

项目监理机构（章）：
总监理工程师/专业监理工程师（签字）：
2017 年 5 月 27 日

本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、施工单位各一份。

