

监理通知回复单

工程名称：陕西合阳桂花清洁能源有限公司合阳 150Mwp 光伏发电及农业综合开发项目三期 50Mwp（蓄光互补）工程
编号：HF--006


致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）

我方接到编号为 HX--006 的监理通知后，已按要求完成关于三期剩余工程电气施工相关问题相关工作，现报上，请予以复查。

详细内容：1、我方已将箱逆变及基础电缆进线孔未封堵部分进行封堵，未按要求封堵部分已重新进行封堵，并严格按照封堵要求就行封堵。2、现场垃圾已派专人进行清理。3、拆除额灌注桩及围网已恢复完成。4、132#--136#方阵电缆沟已全面整改完毕，并自检合格，均按要求进行整改。5、我方有 5 名施工人员于早上到现场，下午进行上工。请审查。

施工项目经理部（章）

项目经理（签字）：



2017 年 8 月 27 日

项目监理机构签收人姓名及时间

张明武

2017.8.27

施工项目经理部签收人姓名及时间

张明武

监理复查意见：

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师（签字）：



2017 年 8 月 27 日

本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、施工单位各一份。



由 扫描全能王 扫描创建