

监理通知单

工程名称：定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

编号：GFDZBM09-DZGJ-002

致：石家庄中邦电力安装工程有限公司（单位）

主题：综合用房地圈梁砼浇筑质量相关事宜

内容：监理部人员于巡查中发现综合用房地圈梁砼浇筑质量存在以下问题：

1. 局部截面尺寸不符合设计与规范要求
2. 局部梁钢筋存在外露现象
3. 局部梁表面平整度不符合规范要求

以上问题望你部立即组织人员进行整改，并加强现场施工管理，杜绝此类情况再次发生，确保施工质量。

附件：图片

限 3 个工作日内完成

项目监理机构（章）

总监理工程师/专业监理工程师：张永强

日期：2019年08月29日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

附件：

