

监理通知单

工程名称：定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

编号：GFDZBM09-DZGJ-003

致：石家庄中邦电力安装工程有限公司（单位）

主题：安全施工与文明施工相关事宜

内容：经对现场安全检查你公司存在以下问题

一、支架安装区

- ①. 场地生活垃圾、施工垃圾遍布（无垃圾回收设备）
- ②. 个别人员未戴安全帽
- ③. 用电不规范（配电箱无安全接地装置，未落锁；电线未架空或埋设，且埋设不规范；导体上固定，无防漏电措施；私拉乱接电线）
- ④. 宿舍、仓库无防火措施
- ⑤. 宿舍卫生较差
- ⑥. 施工区无安全警示标识、标语
- ⑦. 厨房煤气灶与煤气罐安全距离不足
- ⑧. 材料堆放不整齐，未分类堆放
- ⑨. 成品保护工作不到位，脚踩人踏，铁对铁敲击。
- ⑩. 登高作业没有安全防护措施

二、开关站区

- ①. 施工用电不规范（个别电线未埋地或架空；电箱接地、接线不规范）
- ②. 施工垃圾未及时清理
- ③. 材料堆放不整齐，且未分类堆放
- ④. 施工区无安全标识、标语

限 3 日内进行整改，9 月 5 日 10 点复查。

项目监理机构（章）

总监理工程师/专业监理工程师

日期

注：本表一式三份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位存一份。