

监 理 通 知 单

工程名称：定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

编号：GFDZJBM09-DZGJ-007

致：石家庄中邦电力安装工程有限公司

事由：关于综合用房室内地砖、面砖、窗框问题

1、综合用房室内地砖个别地砖、面砖存在高低落差、表面不平整现象；



2、窗框内外粉刷抹灰前，未及时清理窗框木垫，且未打发泡剂填充；未按图纸图集要求施工；



现要求你单位立即整改并报监理现场复查整改结果

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王金堂

日期：2016年10月10日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。