

监理通知单

工程名称：定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

编号：GFDZBM09-DZGJ-019

致：吉林省天诚电力安装有限公司（单位）

主题：安全施工与文明施工相关事宜

2016 年 11 月 27 日 8:30，你单位在 29#铁塔修塔施工时，塔顶四名施工人员全部未佩戴安全帽，未系安全带，违章施工；使用电动工具作业没有设临时接地线和其他漏电保护措施；发电机上的断路器不具备漏电保护功能。现场无安全管理人员。

我部与本月 24 日就你单位在日常工作中的安全施工问题，安全管理问题，下达了编号为《GFDZBM09-DZGJ-019》的安全监理通知单，并没有引起你单位的足够重视，无视生命，无视法律，我行我素，对监理通知单的要求，视而不见，置若罔闻，无动于衷。

责令你单位立即停止违章作业，传达 17#、19#监理通知单内容和要求。组织学习安全条例和安全手册，重温安全交底内容。对安全负责人做出严肃处理。否则我部将紧急约见你单位法人。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日期：

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

