

监理工程通知回复单



工程名称: 定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

编号:007

致: 常州正衡电力工程监理有限公司定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目监理部
我方接到编号为 GFDZIBM09-DZGI-007 的监理工程师通知单后, 已按要求完成了
通知单上相关内容的整改 工作, 现报上, 请予以复查。

整改内容:

1、我单位已对综合用房室内地砖、面砖、窗框问题整改完毕, 并加强以后质量管理, 请监理单位验收



施工单位(章):

项目经理:

日期: 2016年10月9日

项目监理机构复查意见

派员检查, 已按通知单要求完成整改

项目监理机构(章):

总监理工程师/专业监理工程师:

日期: 2016年10月9日

注: 本表一式三份, 由施工项目部填写, 业主项目部、监理项目部各存一份, 施工项目部存一份。