

JXMB5

监理工程师通知单

工程名称：拉孜百科 20MWp 光伏电站项目

编号：LZBK-ZHJL-001

致：西安东庆光电科技有限公司项目部

抄送：拉孜百科新能源科技有限公司

事由：关于施工质量事宜

内容：贵公司综合楼防雷接地下引线焊接作业质量不符合防雷接地规范要求，我方现书面通知你方严格按照防雷施工验收规范施工：

一，整改完毕后通知我方验收合格后方可进行下道工序；

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2016年7月23日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。