

JXMB5

监理工程师通知单

工程名称：拉孜百科 20MWp 光伏电站项目

编号：LZBK-ZHJL—003

致：西安东庆光电科技有限公司项目部

抄送：拉孜百科新能源科技有限公司

事由：关于施工质量事宜

内容：贵公司现场钢筋绑扎的钢筋笼有两堆（约有一百根左右）质量不符合要求，但已运抵现场施工区域：

要求：你方已经运到现场施工区的不合格钢筋笼全部回收重新加工；自通知单下发两天内整改完成，经我方验收合格后允许使用；现场若发现有钢筋笼质量不合格的进行浇筑的，我方将按每根不合格钢筋笼 200 元罚款单。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2016 年 7 月 31 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。