

JXMB5

监理工程师通知单

工程名称：拉孜百科 20MWp 光伏电站项目

编号：LZBK-ZHJL—007

致：武汉智蓝自动化工程有限公司项目部

抄送：拉孜百科新能源科技有限公司

事由：关于施工质量事宜

内容：你方浇筑 13 号塔基中，我方监理人员发现降水问题：

1，你方降水不到位，底板混凝土还未凝固，地下水不断涌出，严重影响底板混凝土质量；

2，你方报于甲方塔基渗水施工方案已获批准执行，你方并未严格按照方案执行

附件：13 号塔基浇筑照片

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：汪仁生

日期：2016 年 8 月 22 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。