

监理工程师通知单

工程名称：拉孜百科 20MWp 光伏电站项目

编号：LZBK-ZHJL—008

致：西安东庆光电科技有限公司项目部

抄送：拉孜百科新能源科技有限公司

事由：关于生活楼给排水施工质量事宜

内容：我方监理人员发现你方生活楼排水工程施工存在如下问题：

- 1，排水管埋深不符合设计要求，室内与室外交界处变弯埋深位置不符合图纸要求；
- 2，排水管坡度不符合图纸要求。

要求你方不合格工程返工处理，后期施工严格按照图纸施工规范要求施工。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2016 年 8 月 28 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。