

JXMB5

监理工程师通知单

工程名称：拉孜百科 20MWp 光伏电站项目

编号：LZBK-ZHJL—010

致：武汉智蓝自动化工程有限公司项目部

抄送：拉孜百科新能源科技有限公司

事由：关于外线塔基施工质量事宜

内容：我方监理人员发现你方一号塔基浇筑存在问题：

现场一号塔基的一步底板和第二步台阶部分已经凝固，但未整体浇筑完成，要求不合格部分返工，剩下部分塔基严格分层浇筑，否则我方将处以罚款。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2016年9月11日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。