

监理通知单

工程名称：绍兴聚晖新能源 9891.75KWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD - 20170802

致：浙江诺欧博新材料有限公司金港汽车有限公司 5354.25KW 分布式光伏发电项目施工项目部：

事由：关于贵司施工项目消缺整改事宜

内容：

- 1、施工现场桥架内电缆过多，存在安全隐患；
- 2、电缆敷设时没有合适的方式方法，导致电缆外皮破损；

现要求你对以上问题抓紧时间进行排查整改，五天之内整改完毕，整改完成后通知我方监理现场验收。

如对本监理通知单内容有异议，请在 48 小时内向监理提出书面报告。

请于 2017 年 08 月 07 日前填报回复单。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：戚平

日期：2017 年 08 月 02 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

桥架内电缆过多



电缆破损

