

监理工程师通知单

工程名称：杜尔伯特蒙古族自治县珈伟光伏电站集电线路工程

编号 CZZHJL-DMJWXL-001

致：鹤岗电建安装工程有限公司

事由：关于跨越施工的规范要求

1、在 2017 年 1 月 4 日对输出线路进行检查，发现你单位跨越施工违反规范操作流程，将跨越导线搭在 35KV 带电导线上。

2、在公路上用吊车跨越公路时没有设置“前方施工请慢行”标志，没有拉上警戒线和设置警示标志，罚款 1000 元，请施工单位按跨越施工规范和要求施工，安全防护措施落实到位。

项目监理单位：_____

总/副总监理工程师/专业监理工程师：_____

日期：_____ 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。