

监理工程师通知单

工程名称：杜尔伯特蒙古族自治县珈伟光伏电站集电线路工程


编号 CZZHJL-DMJWXL-002

致：鹤岗电建安装工程有限公司

事由：关于进入泰康站内施工人员的注意事项

- 1、进入泰康变电站的施工人員选择有经验的施工人員进入施工。
- 2、进入泰康变电站的施工人員应进行安全培训。
- 3、安排一名有经验的安全員，全程监管施工过程。
- 4、施行施工人員挂牌进入施工现场制度，没有经过安全培训人員一律不得进入施工现场。
- 5、对泰康站内的设备应设立安全警戒线，所有施工人員不得越界。
- 6、对进入站内的施工人員及设备如：挖掘机（限高、回转、移动）进行安全教育，严格控制在安全警戒线内，在安全距离内施工。
- 7、请鹤岗电建安装工程有限公司认真组织对进场前的安全培训和技术交底。

项目监理机构：

总/副总监理工程师/专业监理工程师：  孙富斌

日期： 2017 年 12 月 28 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。