

监 理 通 知 单

工程名称：通威“渔光一体”唐山丰南 100MW（黑沿子一期）光伏发电项目

编号：JXM7-JLT01-032

致：河北荣威安装工程有限公司

事由：关于高压电缆取样送检事宜

内容：

根据《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-2010 规定要求，为确保高压电缆自身质量在耐压、绝缘、导电等各方面满足现场使用要求，对高压电缆必须进行取样送检，由具备试验资质的单位进行试验。业主及我方监理在工地例会及施工过程中多次提出要求对高压电缆进行取样送检，但贵公司仍未落实。现要求贵公司立即上报第三方试验单位资质，且 2017 年 8 月 3 日之前必须完成对高压电缆进行送检。如未按时完成，则按照相关考核制度进行考核处理。

针对以上内容，望贵公司引起高度重视，积极配合。

限 3 日内回复

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2017 年 7 月 1 日

注 本表一式 5 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 3 份。