

监理通知单

工程名称: 通威“渔光一体”唐山丰南 100MW (黑沿子一期) 光伏发电项目

编号: JXM7-JLT01-037

致: 河北荣威安装工程有限公司

事由: 关于对冬季施工安全大检查, 存在部分不稳定因素, 需整改事宜
内容:

目前已进入冬季施工阶段, 影响安全施工的不稳定因素增多, 为加强对施工现场安全管理, 确保施工人员及现场管理人员的自身安全, 排出安全隐患。我方监理组织各参建单位对施工现场综合楼进行专项大检查, 存在问题如下:

1、施工现场临时用电存在问题

- (1) 施工现场临时电源配电柜柜门出现损坏, 不能上锁;
- (2) 施工现场临时电源配电柜名称标示不清晰;
- (3) 施工现场用电设备安全检查记录不完善。

2、综合楼内白色垃圾未进行清理, 剩余材料摆放混乱。

针对以上存在的安全问题, 做出以下要求:

1、对施工现场临时用电要求:

(1) 要求施工单位对破损的配电柜进行更换, 必须上锁, 加强安全措施, 防止出现触电现象

(2) 要求施工单位上报配电箱的质量证明文件, 并挂有详细完整、清晰的标示牌;

(3) 要求施工单位安排专人对用电设备进行定期测量检查, 并做记录。

2、要求施工单位对综合楼内的白色垃圾进行清理, 剩余材料进行集中堆放, 摆放井然有序, 定制化管理。

对于以上我方提出的问题及要求, 望贵公司引起高度重视, 给予积极配合。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

日期: 2021 年 1 月 15 日

注 本表一式 5 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 3 份。