

监理通知回复单

工程名称：通威“渔光一体”唐山丰南 100MWp（黑沿子一期）光伏发电项目 编号：SXMB14-SG01-006

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 JXM7-JLT01-006 的监理通知后，已按要求完成了 关于施工生活区域存在的安全隐患及不文明现象整改 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、施工生活区域垃圾随地乱扔；（已全部进行清理）
- 2、施工生活区域个别物品摆放混乱；（已对物品进行统一规整）
- 3、发现部分电缆线裸露，未采取掩埋等保护措施；（已按规范要求对电缆进行掩埋保护措施）
- 4、施工生活区域个别配电箱未采取接地保护措施；（已按规范要求进行接地工作）

施工项目部（章）

项目经理：

日期：

2016.11.5

监理项目部复查意见：

经复查，已按要求整改。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期

期：

2016.11.6

注：本表一式 5 份，由施工项目部填报，监理项目部各 3 份，业主项目部、施工项目部存 1 份。



(1)、配电箱未做接地



(2)、电缆线裸露，未采取保护措施
整改前



整改后

