

SXMB14: 监理通知回复单

监理通知回复单

工程名称: 常州九州裕光新能源有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目

编号: YGQHGD-WJ70-01-12

致 常州正衡电力工程监理有限公司常州九州裕光监理项目部:

我方接到编号为 12 的监理通知后, 已按要求完成了 整改内容 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

附件: 1、已提交设备相关资料及电缆、箱变测试报告;


2、已对电缆进行有效固定;

3、已对箱体内部、外进行检查、清理;

4、已对设备接地、箱体接地进行防腐检查;

5、已对孔洞进行防火封堵检查;

6、已对监理下发的通知单 08#/09#/011#进行回复。



监理项目部复查意见:

符合设计, 验收合格, 同意闭环处理



注 本表一式____份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存____份。