

监 理 通 知 单

工程名称: 常州九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目
编号: 02

致: 江苏武进建工集团有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电施工项目部

事由: 关于你单位升压站施工存在的安全文明问题。

内容: 监理巡检中, 发现你单位升压站施工现场存在以下安全文明问题:

1、现场材料未按照五牌一图相关要求有序堆放, 现场堆放杂乱, 材料未进行防雨淋保护措施;

2、施工使用的电动夯机械, 机械设备开关未做漏电保护措施; 施工作业一人操作不符合夯实机械操作规范;

3、油库区域临时深井泵电源线采用网线替代现象;

4、现场已设置厕所, 但施工场地周围仍存在随处大便现象。

为保证后续材料质量、安全文明施工, 我监理部要求你单位针对上述问题, 引起高度重视, 限期组织人员进行整改。

监理项目部 (章)

专业监理工程师: 储乐峰

日期: 2026 年 09 月 30 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。