

监 理 通 知 单

工程名称：常州九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目
编号：01

致：江苏武进建工集团有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电施工项目部

事由：关于你单位施工现场临时配电箱，临时建筑住房未做接地及线路存在安全隐患。

内容：9月5日监理巡检中，发现你单位施工现场临时用电电源 220/380v 三相四线制低电压电力系统及临时建筑住房未做接地保护设施、设备“缺陷”运行及线路乱摆乱放，安全用电存在隐患。究其原因主要是管理人员责任心不强，现场管理工作不到位、三检制度未落实等原因造成。

为保证后续安全工作的顺利进行，我监理部要求你单位针对上述问题，引起高度重视，并作如下要求：

- 1、对不符合要求的相关设备、线路保护、布置严格按照临时用电规范进行排查、进行整改；
- 2、临时用电应落实专职人员进行统一管理，定期检查。定期检查时，应复查接地电阻值和绝缘电阻值；
- 3、整改后上报监理通知回复单报监理部复查，形成闭环。



监理单位：江苏武进建工集团有限公司
监理项目部（章）
专业监理工程师：陈海
日期：2016 年 09 月 05 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。