

监理通知单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-TZ—026

致：江苏启安建设集团有限公司朝阳和光新能源项目部：

事由：材料缺陷

内容：

经我监理单位现场检查，发现部分二期材料支架（立柱底板）焊缝存在质量缺陷，不满足规范（GB50661-2011）要求，现要求你单位将此批次支架（立柱底板）退场更换。

附件：

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期

2017年12月23日

注：本表一式3份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

