

监理通知单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-TZ-027

致：江苏启安建设集团有限公司朝阳和光新能源项目部：

事由：支架（立柱底板）加固方案

内容：

由于 2017 年 5 月 5 日因大风天气造成质量事故，部分支架立柱与立柱底板焊接处形成断裂，针对次现象，要求 EPC 总包单位提交支架（立柱底板）加固方案，上报业主、监理单位审查。

附件：

项目监理单位（章）：

总/专业监理工程师：王冬冬

日期：2017.5.24

注：本表一式 3 份，由项目监理单位填写，建设单位、项目监理单位、承包单位各一份。

