

监理通知单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-TZ—031

致：江苏启安建设集团有限公司朝阳和光新能源项目部：

事由：配电楼屋面漏水事宜

内容：

经我监理单位现场巡查发现，升压站配电楼室内屋面多处漏水，其中母线桥架处、雨棚处、排风扇处、窗台处等室内墙面漏水较为严重，现要求你单位编制室内漏水修复方案，另要求你单位三日内完成升压站所有建筑物的屋面蓄水实验以及窗户处的淋水实验。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期



注：本表一式3份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

