

监理通知单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-TZ—032

致：江苏启安建设集团有限公司朝阳和光新能源项目部：

事由：下三家安全生产、桩基质量缺陷事宜

内容：

经我监理单位现场巡查发现，下三家场区存在以下问题：

- 1、桩基基础浇筑前，模板未涂刷脱模剂。
- 2、桩基浇筑过程中，振捣不到位。
- 3、下三家施工班组施工中，未佩戴劳保用品。

现要求你单位进行整改；整改完成后通知我监理单位进行验收，验收合格后再进行施工。

附件：

项目监理单位（章）：

总/专业监理工程师：

日

期



注：本表一式3份，由项目监理单位填写，建设单位、项目监理单位、承包单位各一份。



