

监理通知单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-TZ—033

致：江苏启安建设集团有限公司朝阳和光新能源项目部：

事由：下三家桩基质量缺陷事宜

内容：

经我监理单位现场巡查发现，下三家场区部分桩基施工存在质量缺陷，“U”型螺栓预埋偏差过大；支架安装后导致桩基基础桩头破损。

现要求你单位对下三家场区所有桩基进行自检，标记出所有“U”型螺栓位置偏差过大的桩基，并采用桩基修复方案进行修复。

附件：

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：2

日

期

：2017.9.4

注：本表一式3份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。



