

监理通知单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-TZ—036

致：江苏启安建设集团有限公司朝阳和光新能源项目部：

事由：下三家接地防腐事宜

内容：经我监理单位现场巡查发现，你单位在下三家接地防腐涂刷时，存在以下问题：

- 1、接地防腐防锈漆涂刷不满足规范（GB50169-2016）要求。
- 2、接地防腐防锈漆涂刷前，均未涂刷防锈漆，并且接地反面均未涂刷防腐防锈漆。
- 3、接地防腐防锈漆涂刷面积不够。

上述问题要求你单位引起重视，3日内完成整改。

附件：

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：2.1 王发

日期：2017.9.24

注：本表一式3份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。



