

监理通知单

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: CYHG-ZH-TZ-043

致: 江苏启安建设集团有限公司朝阳和光新能源项目部:

事由: 赵家沟场区电缆事宜

内容:

经监理项目部对赵家沟光伏场区巡查发现以下问题:

1、赵家沟场区电缆沟地埋 4mm² 线未穿保护套管, 私自隐蔽, 不符合图纸设计要求;

2、赵家沟场区高压电缆头贴地未采取保护措施;

3、赵家沟场区箱逆变带电后接地扁铁接头未处理, 不符合 GB50169-2016 规范要求;

4、赵家沟场区支架基础加固存在严重质量缺陷。

附件:

项目监理机构 (章)

总/专业监理工程师:

日

期

:

2017.12.02

注: 本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。



