

监理通知单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-TZ-044

致：江苏启安建设集团有限公司朝阳和光新能源项目部：

事由：场区电缆沟事宜

内容：

经我监理项目部现场巡查发现，由你单位施工的场区直埋电缆及接地深度不符合设计图纸要求，存在严重的安全质量隐患。现要求你单位依照设计图纸要求及相关规范对施工场区直埋电缆及接地深度进行自检，对不符合设计规范要求直埋电缆及接地深度立即进行整改。


附件：

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师：

日

期



注：本表一式3份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

