

监理通知单

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: CYHG-ZH-TZ-046

致: 江苏启安建设集团有限公司朝阳和光新能源项目部:

事由: 光伏场区施工质量事宜

内容:

经我监理项目部现场巡查发现, 由你单位施工的光伏场区存在以下问题:

1、场区组件散乱堆放, 易造成组件隐裂及背板划伤, 严重影响工程质量;

2、场区电缆沟铺砂盖砖不符合设计要求, 且电缆沟回填未上报业主或监理项目部;

3、场区高压电缆弯曲半径不符合设计要求;

以上问题要求你单位依据设计及相关规范要求立即进行整改。

附件:

项目监理机构 (章):

总/专业监理工程师:

日

期



注: 本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

