

监理通知单

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: CYHG-ZH-TZ-047

致: 江苏启安建设集团有限公司朝阳和光新能源项目部:

事由: 光伏场区施工质量事宜

内容:

经我监理项目部现场巡查发现, 由你单位施工的光伏场区存在以下问题:

1、王三沟光伏场区高压电缆敷设不符合《GB50168-2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》;

2、场区部分接地扁铁防腐不符合《GB50169-2016 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》;

3、场区 4mm^2 线敷设不符合设计图纸及相关规范要求;

以上问题要求你单位依据设计及相关规范要求立即进行整改, 整改完成后上报监理或业主项目部验收, 待验收合格后方可进行下道工序施工。


附件:

项目监理机构 (章)

总/专业监理工程师:

日

期



注: 本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

