

监理通知单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-TZ—050

致：江苏启安建设集团有限公司朝阳和光新能源项目部：

事由：关于下三家场区支架基础孔洞事宜

内容：

经我监理项目部现场巡查发现，由你单位施工的下三家光伏场区部分支架基础孔洞深度不符合设计规范要求。现要求你单位对下三家场区所有支架基础孔深进行检查，对不符合设计要求的基础孔洞进行整改。

限你单位三日内整改完成并上报业主和监理项目部验收。

附件：

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师

日

期

：

2018.03.19

注：本表一式3份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

