

监理通知单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-TZ—011

致：江苏启安建设集团有限公司朝阳和光新能源项目部：


事由：升压站配电楼质量缺陷事宜

内容：

我监理单位在巡查过程中，发现以下问题：

1、66KV 升压站配电楼施工中，B 轴 3-4 之间墙体施工不符合 GB50203（建筑质量验收规范要求），要求你单位于 2016 年 11 月 14 日下午 6 点前完成整改，如不进行整改，将对你单位进行经济考核。

附件：



项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期

：2016.11.13

注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。