

监理通知单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-TZ-015


致：江苏启安建设集团有限公司朝阳和光新能源项目部：

事由：光伏厂区（王三沟、赵家沟、联合镇）材料事宜

内容：

你单位在汇流箱端口接线时所选用穿管材料与设计图纸（00402-01-10）不符，现要求你单位根据设计图纸所要求的材料进行更换。

附件：



项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期

：2016.11.29

注：本表一式3份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。