

## 监理通知单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-TZ-017

致：江苏启安建设集团有限公司朝阳和光新能源项目部：

事由：施工现场箱逆变高压电缆的制作安装及人员资质事宜

内容：

我监理单位在联合镇光伏场区巡检过程中发现，箱逆变在安装高压电缆过程中，不符合规范要求，另外，现场负责安装高压电缆施工人员未持证上岗，要求总包单位立即整改。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期



注：本表一式3份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。