

监理通知单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-TZ—024

致：江苏启安建设集团有限公司朝阳和光新能源项目部：

事由：2017年5月5号光伏场区质量事故

内容：

2017年5月5号，由于当地天气（大风）恶劣原因，对大三家、赵家沟光伏场区造成不同程度的组件损坏、桩基断裂等，现要求你单位，将场区内本次事故造成损失的组件数量进行统计；并将本次事故中未损坏的组件单独堆放，联系专业组件测试单位，对本次事故中所有未损坏组件进行隐裂测试；测试完成后，上报测试报告至我监理单位。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期



注：本表一式3份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。