

监理通知单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-TZ—034

致：江苏启安建设集团有限公司朝阳和光新能源项目部：

事由：原材料钢筋事宜

内容：

- 1、2017 年新进批次钢筋进场后未报验。
- 2、钢筋笼加工期间，盘螺用的钢筋笼主筋尺寸不符合设计图纸要求；目前光伏场区以及钢筋加工区域现有的钢筋笼暂时不准使用。
- 3、盘螺钢筋无第三方检测报告。

上述问题要求你单位引起重视，及时进行处理；三日内不进行处理，将按质量事故处理。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：李维军

日期：2017.9.18

注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

