

监理通知单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-TZ—005

致：江苏启安建设集团有限公司朝阳和光新能源项目部：


事由：66KV 升压站安全隐患整改事宜

内容：

我单位在现场巡查过程中，发现你单位在 66KV 升压站消防水池土方开挖过程中，未做好防护坡度，存在安全隐患，现要求你单位立即整改。

备注：限二日内整改回复

附件：



项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：张清

日期：2016.10.26

注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。