

监理通知单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-TZ—007


致：江苏启安建设集团有限公司朝阳和光新能源项目部：

事由：联合镇光伏场区质量隐患整改事宜

内容：

1. 联合镇光伏场区 1*4² 电缆穿管预埋深度不符合设计规范要求。
2. 1*4² 电缆穿线管长度不到位。

附件：



项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日 期

注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。