

监理通知单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-TZ-009

致：江苏启安建设集团有限公司朝阳和光新能源项目部：

事由：赵家沟光伏场区接地极施工安装质量缺陷事宜

内容：

我监理单位在巡查过程中，发现以下问题：

1. 赵家沟光伏场区接地极在施工安装过程中，开挖深度不够，不符合规范要求。

综上所述，要求总包单位 3 日内完成整改。

附件：



项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2016. 11. 10

注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。